

Voda je život, chraňme ji!<sup>®</sup>

Město Úvaly  
k rukám starosty města  
Pražská 276  
250 82 Úvaly

Váš dopis zn/ze dne

Naše značka  
6352/VN/2007

Vyřizuje/linka  
Ing. Stehlík/156

Ml.Boleslav  
4. prosince 2007

### **Investice a opravy vodohospodářského majetku na rok 2008 a další.**

Vážený pane starosto,

po analýze potřeb oprav a investic do vodohospodářského majetku města Úvaly, které jsou nutné nebo podmíněně nutné na zajištění dlouhodobé životnosti, snižování ztrát a provozních nákladů, Vám předkládáme níže uvedený seznam akcí navržených ke schválení do rozpočtu města na rok 2008 (případně v dalších letech):

#### Investice na vodovodní síti:

1. rekonstrukce vodojemu Rohožník

*Stávající stav je dezolátní, jedná se o jednokomorový zemní vodojem, jehož čištění je prakticky nemožné (nutnost jednodenního odstavení města od vody). V červnu 2002 zpracoval VIS Praha dokumentaci ke stavebnímu řízení. Zároveň bylo projekčně řešeno i potřebné rozdělení vodovodní sítě na dvě tlaková pásma.*

2. výměna litinového výtláčného řadu LT DN 200 mm v úseku od železniční tratě Úvaly-Praha po státní silnici Praha – Český Brod.

*Jedná se o nejporuchovější úsek výtlaku, uložený v kraji nezpevněného lesního úvozu. Litinové potrubí je uloženo v jílu a napadáno bludnými proudy. Většina poruch jsou větší či menší díry v potrubí.*

Obě výše uvedené akce spolu s předěláním armaturní šachty v Horoušánkách v ul.Spojovací mají přímou souvislost s chystaným přepojením skupinového vodovodu na káranské řady u Zelenče a měly by mít prioritu.

Společnost je certifikována dle norem ČSN EN ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001

Telefon: 326 376 111  
provolba 326 376 xxx  
Fax: 326 721 502

e-mail: mail@vakmb.cz  
URL: www.vakmb.cz



### Opravy na vodovodní síti Úvaly:

1. výměna eternitového potrubí ET DN 200 mm v délce cca 400 m v ul. Janáčkova od křižovatky s ul.Purkyňovou směr Hodov.
2. armaturní uzly – především jde o výměnu dělicích šoupat DN 200 mm v ul.Kollárova v křižovatkách s ul.Raisovou, B.Němcové a Žižkova.
3. přeložení cca 50 m mělce uloženého řadu PE DN 80 v ul.Maroldova od křižovatky s ul.Nerudovou (*písemný požadavek byl předán na odbor investic MěÚ Úvaly*)
4. rekonstrukci nevyhovujících vodovodních přípojek v majetku SBD Úvaly *jedná se o bytové domy v ul.Raisova, Maroldova a Nerudova připojené poruchovým pozínkem DN 5/4“, 6/4“*
5. oprava ATS (aut. tlak. stanice) Radlická čtvrt'
6. dořešení vybudování ATS Slovany

### Investice na kanalizační síti a ČOV:

1. Hrubé předčištění na ČOV v rozsahu:
  - strojně stírané česle
  - zařízení na těžení z lapáku písku.

### Opravy na kanalizační síti a ČOV:

1. Generální oprava čerpadel ABS Piranha na ČOV (*je výsledkem absence hrubého předčištění na ČOV*).
2. Oprava řídicího systému ČOV
3. Oprava aeračního zařízení v aktivaci (*nové elementy*) na ČOV
4. Dešťový odlehčovač na staré ČOV

Předáváme Vám tímto výčet akcí a jako provozovatel vodovodu a kanalizace jsme připraveni spolupracovat na přípravě a realizaci akcí schválených z rozpočtu města v roce 2008.

S pozdravem

Ing. Vladimír Stehlík  
výrobní náměstek a. s.

**Na vědomí:** TN, TPČ, P05, P07

---

Společnost je certifikována dle norem ČSN EN ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001

Telefon: 326 376 111  
provolba 326 376 xxx  
Fax: 326 721 502

e-mail: mail@vakmb.cz  
URL: www.vakmb.cz

