

## Reicheltoová Ilona

---

**Od:** AMikula@ohlzs.cz  
**Odesláno:** 13. září 2011 13:56  
**Komu:** Reicheltoová Ilona  
**Kopie:** Bednarčíková Adriana; brozek@vrv.cz; david.hoffman@sgs.com; jdstal@ohlzs.cz; ZHandrejch@ohlzs.cz; tomas.kudrna@ekis-as.cz; michal.drbohlay@ekis-as.cz  
**Předmět:** Ulice Dobročovická - úsek Jeronýmova až konec Úval

Dobrý den,

v návaznosti na stížnost pana ing. Boreckého na obnovený povrch Dobročovické ulice po výstavbě kanalizačního řadu sděluji, že povrch byl obnoven v původním rozsahu a způsobem, který předepisuje projektová dokumentace.

To znamená, že kompletní vozovka vč. podkladních šterkových vrstev byla obnovena jen nad vybudovaným kanalizačním řadem. Finální obrusná vrstva byla odstraněna v celé zbývající šíři vozovky v tl. 50 mm a následně provedena nová. Toto technické řešení však neřeší možnost porušení finální obrusné vrstvy z důvodu původních nestabilních podkladních vrstev.

Zdání větší šíře původní asfaltové vozovky bylo způsobeno zarostlými a zanešenými příkopy, které jsou v současné době nad rámec projektové dokumentace vyčištěny a uvedeny do mnohem lepšího stavu než před výstavbou kanalizace. To, že původní komunikace v úseku Jeronýmova až na konec Úval byla extrémně úzká, dokládá i to, že vozidla při míjení využívala i nezpevněnou krajnici komunikace tvořenou zanešenými příkopy. Tyto nezpevněné krajnice nelze považovat za součást pojižděné komunikace. Tento stávající stav komunikace dokumentuje předaná pasportizace Dobročovické ulice.

To, že jsme na asfaltové komunikaci nevydělali, svědčí fakt, že jsme provedli větší rozsah asfaltové komunikace, než předpokládá projektová dokumentace.

Ing. Aleš Mikula  
vedoucí projektu

OHL ŽS, a.s.  
Závod Pozemní stavitelství  
Divize 4 Praha  
Olšanská 1a, P.O.BOX 92  
130 00 Praha 3

Mobil: 602 592 910  
Fax: 296 761 142