

Naše značka: 0062/21/KB
Vyřizuje: Bakeš / tel. 725 434 914
Datum: 12. ledna 2021

Basepoint, s.r.o.
Ing. Jitka Dudová
V Benátkách 2350/6
149 00 Praha 4

Vyjádření k dokumentaci „Soubor staveb náměstí Svobody, Úvaly“ ve stupni DUR

ROPID souhlasí s realizací na základě předložené dokumentace za následujících podmínek:

- V zastávce požadujeme využít bezbariérový obrubník s výškou nášlapu 16 cm.
- Požadujeme změnit povrch vozovky v zastávkovém zálivu na betonový nebo živičný se zesílenou konstrukcí.
- Ostatní parametry zastávky odpovídají požadavkům ROPID na provoz autobusů (délka přímé nástupní hrany 13 m, délka vjezdového klínu 25 m a délka výjezdového klínu 15 m).
- V případě dodatečného doplnění zastávkového přístřešku do zastávky je nutné zachovat dostatečný odstup od vozovky dle platných norem.
- Požadujeme předložit dokumentaci v dalším stupni.

S pozdravem



Ing. Jiří Vyčítal

vedoucí odboru příměstské dopravy

ROPID
Rytířská 10
110 00 Praha 1
(2)